

Kältemittel R 23 Trifluormethan

	Einheit	min	max	Testmethode
Reinheit	Vol.-%	99,0		Gaschromatographie
Feuchte	mg/kg (ppm)		10	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
Rückstand	Vol.-%		0,01	Kontrollierte, vollständige Verdampfung
Säure als freie HCl	ppb		0,1	Titration
Nicht kondensierbare Gase	Vol.-%		0,5	Gaschromatographie
Aussehen	Klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas			

TEGA-Technische Gase
und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg

Telefon: +49 931 2093-0
Telefax: +49 931 2093-101
E-Mail: info@tega.de
www.tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz der Gesellschaft: Würzburg
Registergericht Würzburg, HRB 21

Ust-IdNr.: DE 811145437
Steuer-Nr.: 143/103/91108

Deutsche Bank Würzburg
BLZ: 790 700 16, Konto: 0202804
IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790



last modified: 04.12.2006