

**Spezifikation R 23
(Trifluormethan)**

	Einheit	min	max	Testmethode
Reinheit	Vol.-%	99,5		Gaschromatographie
Feuchte	mg/kg (ppm)		20	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
Rückstand	Vol.-%		0,01	Kontrollierte, vollständige Verdampfung
Säure als freie HCl	ppb		0,1	Titration
Nicht kondensierbare Gase	Vol.-%		0,5	Gaschromatographie
Aussehen	Klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas			