

# R-469A (WT69)

## Produktdatenblatt

### Spezifikation R-469A (WT69)

	Einheit	Min.	Max.	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,5		Gaschromatographie
<b>Zusammensetzung</b>				
R-744	Gew.-%	34	36	Gaschromatographie
R-32	Gew.-%	31,5	33,5	Gaschromatographie
R-125	Gew.-%	31,5	33,5	Gaschromatographie
<b>Verunreinigungen</b>				
Feuchte	mg/kg (ppm)		20	Feuchte Analysator
Rückstand	Gew.-%			Kontrollierte, vollständige Verdampfung
Säuregehalt	mg/kg			Titration
Nicht-kondensierbare Gase	Vol.-%			Gaschromatographie
Aussehen	Klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas			Sichtprobe

Version 04/ 2020