

Spezifikation R 1234ze

Trans-1,3,3,3-Tetrafluor-1-Propen

| | Einheit | min | max | Testmethode |
|------------------------------------|------------------|------|--------|---|
| Reinheit | Gew.-% | 99,5 | | Gaschromatographie |
| Feuchte | mg / kg (ppm) | | 20 | Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle |
| Hochsiedender Rückstand | mg / kg (ppm) | | 50 | Kontrollierte, vollständige Verdampfung |
| Leitfähigkeit in Wasser als HCl | Gew.-% | | 0,0001 | Titration |