

Spezifikation R 455A

(Honeywell™ Solstice® L40X)

	Einheit	Min.	Max.	Testmethode
Reinheit	Gew%	99,5		Gaschromatographie
Zusammensetzung				
R 744	Gew%	2,0	5,0	Gaschromatographie
R 1234yf	Gew%	73,5	77,7	Gaschromatographie
R 32	Gew%	19,5	22,5	Gaschromatographie
Verunreinigungen				
Feuchte	mg/kg (ppm)		10	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
Rückstand	Gew%		0,01	kontrollierte, vollständige Verdampfung
Säuregehalt	mg/kg		1	Titration
Nicht-konden- sierbare Gase	Vol%		1,5	Gaschromatographie
Aussehen	klares, farblo			Sichtprobe

Solstice® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Honeywell

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 97076 Würzburg | Germany www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0 Telefax +49 931 2093-101 Email: info@tega.de Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller

Sitz: Würzburg - Registergerich: Würzburg, HRB 21

USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00 BIC: DEUTDEMM790

