

Spezifikation R 744

Kohlendioxid 4.5 als Kältemittel

	Einheit	Min.	Max.	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,995		Gaschromatographie

Verunreinigungen

Feuchte	mg/kg (ppm)		5	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ -Zelle
---------	----------------	--	---	---

Aussehen	klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas	Sichtprobe
----------	--	------------

Version 05/2023