

Spezifikation R 1233zd

trans-1-Chlor-3,3,3-trifluorpropen

	Einheit	Min.	Max.	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,5		Gaschromatographie

Verunreinigungen

Feuchte	mg/kg (ppm)	20	Feuchte Analysator Al ₂ O ₃ Zelle
Rückstand	mg/kg (ppm)	100	Kontrollierte, vollständige Verdampfung
Säuregehalt	mg/kg (ppm)	1	Titration
Aussehen	Klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas		Sichtprobe